浙江省龙芯智慧产业园二期（Ⅲ标）西侧地块项目-电梯采购及安装工程答疑文件（一）

各潜在投标人：

各投标单位所提出的问题已收悉，现对此进行回复，具体如下：

问题 1、基于合理性及后期实用性考虑；提出如下答疑：项目 5#及 6#号楼电梯 2#-5#，要求的速度为 1.75m/s，楼层数为 15 层。根据电梯运力（运输能力）和蓝图中每部电梯对应服务的区域综合分析，该栋楼的电梯速度需为 2.5m/s 最佳。目前要求的 1.75 速度过低，会造成用户候梯时间超过 1 分钟的现象。影响用户乘梯体验。

回复：按招标文件及图纸要求执行。

问题 2、另 2#-4#号楼，3 台 1000KG 客梯，楼层均为 1-4 层。根据电梯专业角度分析，速度改为 1.0m/s 最佳。在能满足电梯使用的前提下，又能节省不必要的成本。

回复：按招标文件及图纸要求执行。

浙江金义智园实业有限公司

浙江华杰工程咨询有限公司

2023 年 1 月 17 日